



Генеральному директору
ЗАО «АкваПромСервис»
Иоффе В.М.

Отзыв о работе фильтра-грязевика ФГВИ

ООО «ТФЗ» в 2011 году приобрели и ввели в эксплуатацию два фильтра-грязевика типа ФГВИ – 1000 ВК производства ЗАО «АкваПромСервис». Фильтры установлены в системе оборотного водоснабжения охлаждения элементов ферросплавных печей, где в воде имелось увеличенное содержание взвешенных частиц (от 62 мг/л. и выше) в виде песка, шепы, шла, окислы.

После установки фильтров-грязевиков ФГВИ – 1000 ВК в оборотной воде значительно снизилось содержание взвешенных частиц и достигло 12 – 14 мг/л. Техническое обслуживание фильтров свелось к периодическому сбросу загрязнённой воды через нижние и верхние сбросные патрубки, при этом не теряя давление и не останавливая оборудование.

Из достоинств фильтра можно отметить:

- отсутствие фильтрующей сетки
- экономия воды при эксплуатации фильтра (при промывке не требуется дополнительного источника)
- не требует затрат на техническое обслуживание (только запорная арматура)
- качественная очистка воды от взвешенных частиц
- практически отсутствие перепада давления.

Главный инженер



С.В. Савельев

Исп. Етшфанов Д.Ю.
Тел. (81367) 48300 доп. 191